## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2 Транспортирование изделия допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования такие же, как для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69

## 7. Стандартный комплект поставки

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Кронштейн с крепёжными винтами | 1 компл |

## 8. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует работоспособность электропривода при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации приводов – 5 лет с даты отгрузки потребителю. Гарантийная наработка – 70000 циклов в пределах гарантийного срока.

7.2 Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока при выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя.

7.3 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения либо обрезанные провода, залитые строительными материалами и т.п.

7.4 Производитель не несет ответственности за возможные убытки, связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, которые могут возникнуть из-за дефектов при эксплуатации изделия.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БВМ"

Юр. адрес: 214025, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Вяземская, 2-я, 4, 20Р ИНН/КПП 6732178392/673201001

Адрес склада: ООО "БВМ", 108811, г. Москва, д. Саларьево, ул. 1-я, Новая

Тел. +7 (495) 4812958, +7 (977) 0007516

E-mail: bvm@bvm-privod.ru




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## электроприводов серии LM

Электропривод для управления воздушными заслонками (клапанами)

## LM230-SR-6




Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

bvm-privod.ru

# 1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа

1.1 Электроприводы серии LM, производства компании BVM, предназначены для автоматизации управления воздушными потоками в инженерных системах зданий. Аналоговый управляющий сигнал — это непрерывный по уровню электрический сигнал, значение которого линейно (или функционально) связано с заданным значением регулируемого параметра исполнительного механизма: положения, скорости, крутящего момента.

1.2 Электропривод устанавливается на ось створки клапана, находящегося в закрытом положении, и закрепляется с помощью универсального крепежного хомута и кронштейна.

# 2. Технические характеристики

| Артикул | LM230-SR-6 |
|---|---|
| Тип электродвигателя | Синхронный |
| Тип привода | Реверсивный |
| Напряжение питания, В | AC 230 |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание), Вт | 3.0/0.5 |
| Управляющий сигнал, В | 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА |
| Допустимая нагрузка (выходное напряжение/токовый выход) | ≥200кОм/=500Ом |
| Сигнал обратной связи, В | 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА |
| Номинально вспомогательный выключатель AC 250 В резист.(индукт.) нагрузка | - |
| Вспомогательные переключатели, шт | 2 |
| Угол срабатывания вспомогательных переключателей | 1x10° 2x80° |
| Соединительный кабель, м | - |
| Реверсивный переключатель | V |
| Крутящий момент, Нм | 6 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес, кг | 0.8 |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Рекомендуемая площадь заслонки ≤ м² | 1.2 |
| Размер оси заслонки, мм | □8x8...12x12, ○10...12 |
| Угол поворота°/ макс° | -5...90/95° |
| Время поворота (двигатель), сек | ≤ 30 |
| Уровень шума (двигатель), дБ | ≤ 45 |
| Температура хранения, °C | -30...+80 |
| Температура эксплуатации, °C | -30...+50 |
| Влажность | 5...95% без конденсации |
| Соответствие стандарту | Декларация соответствия ЕАЭС |

*Для выбора направления вращения переведите реверсивный переключатель, расположенный на корпусе между вводами соединительных кабелей, в одно из положений: правое — для вращения против часовой стрелки, левое — для вращения по часовой стрелке.


# 3. Требования безопасности

3.1 Монтаж и обслуживание электропривода при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».


3.2 Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

3.3 Изделие может быть вскрыто только производителем. Кабель не может быть отсоединен от изделия.

# 4. Установочно-присоединительные размеры электропривода




# 5. Схема подключения




Настройка функций для DIP-переключателя S4

| №1: Режим сигнала обратной связи | №2: Настройка начального уровня сигнала | №3: Режим управляющего сигнала | №4: Переключение направления вращения | Заводская настройка |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ВЫКЛ: токовый сигнал обратной связи 0(4)...20 мА | ВЫКЛ: входной сигнал: напряжение 0...10 В или ток 0...20 мА | ВЫКЛ: входной сигнал по напряжению 0(2)...10 В | ВЫКЛ: при увеличении сигнала привод вращается против часовой стрелки | Входной сигнал: 0...10 В<br>Обратная связь: 0...10 В<br>При увеличении сигнала привод вращается по часовой стрелке |
|  |  |  |  | |
| ВКЛ: сигнал обратной связи по напряжению 0(2)...10 В | ВКЛ: входной сигнал: напряжение 2...10 В или ток 4...20 мА | ВКЛ: токовый входной сигнал 0(4)...20 мА | ВКЛ: при увеличении сигнала привод вращается по часовой стрелке | |